

Bydgoszcz, 21 stycznia 2018 r.

PT/10/WT/18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przepompowni wód deszczowych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 8/14 w obrębie 362 przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy”.

Wyjaśnienia Zamawiającego do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie Wykonawcy:

W związku z załączonym rysunkiem przepompowni proszę o dopowiedz czy projekt przewidywał brak możliwości wyciągania pomp bez konieczności demontażu części przewodów tłocznych. Na rysunku jaki załączono naszym zdaniem odległość pomp od ścian zbiornika jest zbyt mała a w jednym przypadku korpus pompy styka się ze ścianą komory, a usadowienie przewodów tłocznych blokuje ruch pomp w pionie. Czy zamawiający ma pewność zabudowy elementów pompowni w komorze o tej średnicy.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Obiekt należy realizować wg rysunku zamiennego – komora pompowni średnicy 3,0 m. Na przedmiotowym rysunku zielonym kolorem wrysowano minimalny obszar pracy pompy zalecany przez producenta. Korpusy wszystkich pomp rysowane są kolorem czarnym i w żadnym wypadku wyciąganie pomp nie wiąże się z koniecznością demontażu przewodów tłocznych. Pompy wyciąga się z poziomu terenu po prowadnicach.

Andrzej Półgrabski

Prezes Zarządu

Bydgoski Park Przemysłowo - Technologiczny Sp. z o. o.

ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz
tel. +48 52 365 33 10, biuro@bppt.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy: KRS 0000237714 | NIP 953-249-38-87
Kapitał zakładowy: 77 422 000 PLN



www.bppt.pl

